

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ
управленческих решений объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15 - 2 О – 87 от 18марта 2015г.

город Рязань Рязанской области

« 2 » октября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №26»
- 1.2. Адрес объекта 390044 г. Рязань, ул. Новаторов, За
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 и 3 этажей. 5577,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 и 2007 гг., последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №26 »
краткое наименование: ОГБОУ «Школа интернат №26»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 390044 г. Рязань, ул. Новаторов, За

2. Управленческое решение (проект)

- 2.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурные функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудована кнопка вызова у входа на территорию. Организованы места отдыха на территории. Обеспечена система средств информационной поддержки на всех путях движения на территории, доступных для МГН. Оборудованы съезды с пешеходных путей на территории.
2	Вход (входы) в здание	Произведена укладка тактильных напольных указателей перед открытой лестницей. Выделены цветом краевые ступени лестничного марша открытой лестницы. Оборудован звуковой маяк на входной площадке у входа Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрашены в отличные от дверного полотна
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установлены тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей. Размещены на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установлены речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы. Произведена укладка тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами. Выделены цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установлена тактильная информация на учебных классах. Привести высоту порогов в спортивном и актовом залах в соответствие с п.5.1.4 свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001».
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудован санузел для инвалидов Установлена тактильная информация на гардеробе.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность; установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.
7	Приобретение специального оборудования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Брайлевский принтер subBrailleEmbosser 2. Специализированное стационарное рабочее место для слабовидящих 3. Диктофон Olympus VN-731PC 4. наушники Philips SBC HL 140
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
9.	Все зоны и участки	<p>Укладка тактильных напольных указателей перед открытой лестницей; Укладка тактильных напольных указателей перед наружной лестницей;</p> <p>Окраска дверных наличников входной двери в отличные от дверного полотна контрастные цвета;</p> <p>Установка тактильных предупреждающих указателей перед поворотом коммуникационных путей;</p> <p>Укладка тактильных напольных указателей перед лестницей на уровне первого этажа и межэтажными лестницами;</p> <p>Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей на лестнице на уровень первого этажа и межэтажных лестниц; Установка рельефных обозначений и предупредительных полос об окончании перил на межэтажных лестницах;</p> <p>Установка поручней на межэтажных лестницах с двух сторон; Окраска дверных наличников в учебных классах в отличные от дверного полотна контрастные цвета;</p> <p>Окраска кромки ступеней и поручней лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте (или наклейка на них световых лент);</p> <p>Размещение на стенах внутри здания пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения и эвакуационных знаков; установка маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем и тактильных схем. Оборудование звукового маяка на входной площадке у входа.</p>

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
выполнения управленческих решений объекта социальной инфраструктуры паспорт
доступности № 15-20-87 от 18.04.2015г.

Председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов



В.А. Кузин

Председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества слепых



М.В. Пронина

Председатель Рязанской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих



Е.Н. Тимохина